



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-050299

### На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Трубы полиэтиленовые из ПЭ 80, ПЭ 100 с SDR 9; SDR 11; SDR 13,6;  
SDR 17; SDR 17,6; SDR 21; SDR 26 диаметром от 20 мм до 630 мм  
по ГОСТ Р 50838-2009 для подземных газопроводов давлением до 1,2 МПа.

Код ОКП (ТН ВЭД ТС): 22 4811.

Изготовитель (поставщик): изготовитель: Общество с ограниченной  
ответственностью "Омский завод трубной изоляции" (г. Омск,  
ул. Солнечная 2-я, 35); поставщик: Общество с ограниченной  
ответственностью "Группа ПОЛИПЛАСТИК" (г. Москва,  
ул. Генерала Дорохова, 14, стр. 1).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение  
эксперты промышленной безопасности ОАО "Газпромгаз"  
№ 23-12 от 22.11.2012 г. (рег. № 14-ТУ-(ТС)2090-2012).

### Условия применения:

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации  
в области промышленной безопасности.
2. Соблюдение требований стандарта на изготовление продукции.
3. Рабочее давление газа принимать в зависимости от SDR  
и коэффициента запаса прочности.
4. Монтаж и эксплуатация в соответствии с требованиями действующих  
строительных норм и правил промышленной безопасности.

Срок действия разрешения: до 04.04.2018

Дата выдачи: 04.04.2013



Заместитель руководителя  
С.Г. Радикова

ЛЛ 030812